

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д.1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445032, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, д.19, нежилое  
помещение 1003  
445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1



Шерстнев А.Ф.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 276ВО от 06.02.2025**

**Код образца (пробы):** 1793.1.30.01.25.В; 1793.2.30.01.25.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**2. Заказчик:**

ООО "Управляющая компания Уютный поселок"

**2.1 Юридический адрес:**

445047, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 43 Б

**2.2 Фактический адрес:**

445047, Самарская обл, Тольятти г, Южное ш, дом № 43 Б

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

30.01.2025 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

30.01.2025 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №229 от 24.01.2025. Отбор воды произведен из распределительной сети по адресу: Ставропольский район, сельское поселение Узюково, поселок Уютный, ул. Центральная, 4/1. Пробы отобраны и доставлены заказчиком. Акт отбора образцов (проб) от 30.01.2025

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 276ВО от 06.02.2025

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

К.Н. Лазенин, Директор ООО "Управляющая компания Уютный поселок" ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения :445032, РОССИЯ, Самарская обл., Тольятти г., Московский пр-кт, д. 19, нежилое помещение 1003			
Регистрационный номер в лаборатории: 54			
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Цветность по хром-кобальтовой шкале	менее 1	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	менее 1,0 (при λ=530 нм)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Интенсивность вкуса и привкуса	0		ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Исследования проводились вне области аккредитации, протокол выдан без ссылки на аттестат аккредитации.

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ</b>			
Адрес проведения: 445046, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, д.21, стр.1			
Регистрационный номер: 285 от 03.02.2025			
Даты проведения: 30.01.2025 - 03.02.2025			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		ГОСТ 34786-2021 п.9.2
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		ГОСТ 34786-2021, п.10.1
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра