

ООО «Промэкология»

445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, 151, офис 24
ИНН 6382046100/ КПП 632401001
Р/сч. №40702810354400004072
ПОВОЛЖСКИЙ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.САМАРА
БИК 043601607
К/сч. №30101810200000000607
ОГРН 1036303280606
Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.55
«Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды»
Тел: (8482) 69-54-69

Химико-аналитическая
лаборатория
445007, Россия, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Ларина, 151
аттестат №ГОСТ.RU.22105 от 07.03.2023
Тел./факс: (8482) 69-54-69
Email: tpromeclab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Промэкология»
/В.И. Московченко/
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29 -ПВ от 15.03.2023**

1. Наименование заказчика: ООО «УК Уютный поселок»
2. Адрес заказчика: Самарская обл., Ставропольский район с. Узюково, ул. Шоссейная 10/1
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая подземного источника водоснабжения
4. Место отбора: эксплуатационная скважина
5. Условия отбора:
Время и дата отбора*: 9:00 от 13.03.2023
Акт отбора/приема пробы: №13 от 13.03.2023
Время и дата доставки в ХАЛ: 10:30; 13.03.2023
Условия доставки*: автотранспорт
Проба отобрана заказчиком
* - сведения предоставлены заказчиком
6. Дополнительные сведения: Определение органолептических, химических показателей, согласно заявке
7. Код образца (пробы): 29.0323

8. Наименование средств измерений и сведения о поверке:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до:
		номер	дата	дата
Весы ВЛ-210	A026	С-БЯ/07-12- 2022/206480535	07.12.2022	06.12.2023
Фотометр КФК-3	9501075	С-БЯ/23-03- 2022/142027244	23.03.2022	22.03.2024
Иономер И-160 МИ	5874	С-БЯ/17-10- 2022/196441241	17.10.2022	16.10.2023

9. Результаты испытаний

Образец поступил 13.03.2023 Время 10:30

Регистрационный №12; код пробы 29.0323 в журнале; № 29-ПВ протокола испытаний;
дата начала испытаний 13.03. 2023 дата окончания испытаний 15.03 2023

Условия проведения испытаний: в соответствии с НД на методы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. изм.	Норматив СанПиН 1.2.3685-21	НД на методы исследований
1.	Водородный показатель рН	7,6	ед. рН	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.	Цветность	2,5	градус цветности	20	ГОСТ 31868-2012
3.	мутность	Менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4.	Жесткость общая	4,0	°Ж	7	ГОСТ 31954-2012
5.	нитриты	0,008	мг/дм³	3.3	ГОСТ 33045-2014
6.	окисляемость перманганатная	Менее 0,25	мгО₂/дм³	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	266	мг/дм³	1000	ГОСТ 18164-72
8.	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	Менее 0,1	мг/дм³	1,5	ГОСТ 33045-2014

Ответственный (ые) за проведение испытаний:

Должность	ФИО	Подпись
Инженер химик	Узеева И. Н.	<i>Узеева И. Н.</i>
Инженер химик	Токарева Р. Ф.	<i>Токарева Р. Ф.</i>
Инженер химик	Журавлева Л.А.	<i>Журавлева Л.А.</i>

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Технический директор / В.И. Московченко / _____
Должность ФИО Подпись

1. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
2. Результаты относятся только к данным пробам.

окончание протокола

Протокол № 29-ПВ оформлен на 2 страницах в 2 экземплярах.

Распределение экземпляров: № 1 – Заказчик, № 2 – ООО «Промэкология».

Протокол № 29-ПВ распечатан 15.03.2023